

# CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTOS VAHLIS

Rua Senador Dantas 117 sala 218 Centro Rio de Janeiro RJ

Cep 20031-911 Tel/Fax 2240-0687 e 2240-1289

CNPJ 29.102.761/0001-36

CIRCULAR-02/17

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2017.

Prezados senhores proprietários e locatários do Edifício Santos Vahlis.

No dia 30 de janeiro, o motor do elevador nº 7, que atende do 14º ao 21º andar, teve uma pane elétrica e duas das seis bobinas entraram em curto, danificando as outras quatro bobinas de campo e a armadura do induzido.

Para restabelecer o funcionamento do motor é necessário efetuar o rebobinamento da armadura e a fabricação de seis bobinas de campo.

Em face do alto custo do reparo, acionamos a seguradora que está inspecionando e deverá, em breve, liberar o reparo do motor. Esse reparo deverá demorar cerca de um mês.

Até o elevador nº 7 voltar a funcionar, estamos atendendo os passageiros do 15º ao 21º andar com o elevador nº 5, apoiado com o de serviço, de nº 6, operado pelo vigia, que dará prioridade ao transporte dos passageiros.

Pedimos a compreensão e colaboração de todos, principalmente para o transporte de carga, que só será feito nos momentos que diminuir a demanda de passageiros ou após às 19:00h.

Os passageiros do 14º andar estão sendo atendidos pelo elevador nº 4, que opera na parte baixa, do térreo ao 14º.

Atenciosamente,



Eros Pedrozo - Síndico



Arnaldo M. Lage - Administrador